

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04255

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАФЕН» (ООО «ПЛАФЕН»),
Адрес: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 7.
ОГРН: 1045010950577. Телефон: +74955505151, факс: +74955505151, адрес электронной почты: zavod@plafen.ru.

№ 0021700

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАФЕН» (ООО «ПЛАФЕН»),
Адрес: 140091, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Садовая, дом 7.
ОГРН: 1045010950577. Телефон: +74955505151, факс: +74955505151.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон +74959800474; факс +74959800474,
адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, т.м
«PLAFEN», артикулов: L-line, E-line, S-line, C-line, T-line; типов: А, В;
белого цвета, окрашенные в массу или цветные профили, окрашенные в
массе; с толщиной стенок от 2 до 3 мм, шириной от 58 до 75 мм, высотой от
61 до 73 мм, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.29.29.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.07.2018 года),
глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс
пожарной опасности строительных материалов КМ5, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017669).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0238/11-2018 от 12.11.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от
23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская
область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 14062018/1 от 28.06.2018 г.,
проведённого органом по сертификации ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2018 по 12.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ57.В.04255

(обязательная сертификация)

№ 0017669

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева
инициалы, фамилия